

WAZ Güstrow-Bützow-Sternberg · Am Heidekamp 9 · 18246 Bützow

Telefon: 038461 5918 - 900
E-Mail: post@waz-guestrow.de
Internet: www.waz-guestrow.de

Amt Sternberger Seenlandschaft
Amt für Bau und Liegenschaften
Herrn Rolf Brümmer
Amt Markt 1
19406 Sternberg

Bearbeiter: Hr. Landt ☎ 038461 5918 – 313

Bützow, den 30.06.2025

Bebauungsplan Nr. 13 „Ferienanlage am Holzendorfer See“ Vorentwurf

Sehr geehrter Herr Brümmer,

den ausgelegten Bebauungsplan haben wir betrachtet und geben folgende Hinweise:

Trinkwasserversorgung

Das Grundstück wird über die Trinkwasserversorgungsleitung in der Dorfstraße versorgt. Für die erweiterte Trinkwasserversorgung der geplanten Ferienanlage ist in Abhängigkeit der geplanten Wohneinheiten eine Anpassung des Grundstückshausanschlusses notwendig. Hierzu ist ein Antrag auf Änderung des Grundstücksanschlusses zu stellen.

Schmutzwasserentsorgung

Das Grundstück ist über eine Druckentwässerung an das öffentliche Schmutzwasserkanalnetz angeschlossen.

Niederschlagswasser

Im Bereich des Plangebietes gibt es kein öffentliches Niederschlagswassernetz. Das anfallende Niederschlagswasser ist gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) grundsätzlich auf den Flächen zu versickern.

Löschwasserbereitstellung

Über das vorhandene Trinkwassernetz kann kein Löschwasser bereitgestellt werden.

WAZ Güstrow-Bützow-Sternberg · Am Heidekamp 9 · 18246 Bützow

Telefon:

038461 5918 - 900

E-Mail:

post@waz-guestrow.de

Internet:


www.waz-guestrow.de

Trinkwasserschutzzonen

Das Plangebiet befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone.

In der Anlage übergeben wir Ihnen den Bestand der Ver- und Entsorgungsleitungen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sebastian Beetz'.

i. A. Sebastian Beetz
Verbandsingenieur